

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений
№ 86358-22

Срок действия утверждения типа до 9 августа 2027 г.

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Трансформаторы тока ТОП-0,66 УЗ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония No 1 Управления
федеральной службы исполнения наказаний по Костромской области"
(ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области), г. Кострома

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония No 1 Управления
федеральной службы исполнения наказаний по Костромской области"
(ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области), г. Кострома

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ОС

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
ГОСТ 8.217-2003

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 4 года

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 9 августа 2022 г. N 1978.

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 646070CB8580659469A85BF6D1B138C0
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович
Действителен: с 20.12.2022 до 14.03.2024

Е.Р.Лазаренко

«25» мая 2023 г.